



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по Ярославской области
150000, г. Ярославль, ул. Кирова, 5/23, телефон 30-04-41, 32-96-24, E-mail:
ecc01@adm.yar.ru

Управление надзорной деятельности и профилактической работы
150000, г. Ярославль, Красная пл., 8, телефон 79-08-15,
E-mail: und-yaroslavl@mail.ru

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по городу Рыбинску,
Рыбинскому и Пошехонскому районам
152901, Ярославская область, г. Рыбинск, ул. Стоялая, д.30
(тел.: 222 -112; 222-198/факс 222-011) E-mail: ond_rybinsk@mail.ru

г. Рыбинск
(место составления акта)

« 29 » июня 20 21 г.
(дата составления акта)

10 час. 00 мин
(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ
органом государственного контроля (надзора),
органом муниципального контроля
юридического лица, индивидуального предпринимателя
№ 152

по адресу: 152963, Ярославская область, Рыбинский район, п. Песочное, ул. 60 лет
Октября, д. 1, строение Б.

(место проведения проверки)

На основании: распоряжения (приказа) № 152 от «24» мая 2021 г. Главного государственного инспектора города Рыбинска, Рыбинского и Пошехонского районов Ярославской области по пожарному надзору Елагина Владимира Аркадьевича
(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата), фамилии, имени, отчества (в случае, если имеется), должности руководителя, заместителя руководителя органа государственного контроля (надзора), органа муниципального контроля, издавшего распоряжение или приказ о проведении проверки)

была проведена плановая выездная проверка соблюдения обязательных требований пожарной безопасности в отношении: Муниципального дошкольного образовательного учреждения детский сад общеразвивающего вида п. Песочное. Адрес юридического лица: 152963, Ярославская область, Рыбинский район, п. Песочное, ул. 60лет Октября, д. 1, строение Б. (ОГРН 1027601122064, ИНН 7610041554).
Объект защиты относится к категории чрезвычайно высокого риска.

(полное и (в случае, если имеется) сокращенное наименование, в том числе фирменное наименование юридического лица, фамилия, имя и (в случае, если имеется) отчество индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки: Общая продолжительность проверки: 20 раб.
дней/ 2 часа, с 12 час. 00 мин. до 13 час. 00 мин. 11.06.2021 г., с 10 час. 00 мин. до
11 час. 00 мин. 29.06.2021 г.

Акт составлен: Отделом надзорной деятельности и профилактической работы по
городу Рыбинску, Рыбинскому и Пошехонскому районам УНД и ПР ГУ МЧС
России по Ярославской области

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен(ы): (заполняется при проведении выездной проверки). Заведующий Муниципальным дошкольным образовательным учреждением детским садом общеразвивающего вида п. Песочное Беляева Ольга Борисовна ✓

(фамилии, имени, отчества (в случае, если имеется), подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки: не требуется (заполняется в случае проведения внеплановой проверки субъекта малого или среднего предпринимательства)

Лицо(а), проводившее проверку: Государственный инспектор города Рыбинска, Рыбинского и Пошехонского районов Ярославской области по пожарному надзору Смирнов Олег Сергеевич.

При проведении проверки присутствовали: Заведующий Муниципальным дошкольным образовательным учреждением детским садом общеразвивающего вида п. Песочное Беляева Ольга Борисовна

В ходе проведения проверки:

Краткая характеристика объекта: здание детского сада, 2-х этажное, кирпичное, конструктивные элементы здания отвечают требованиям, предъявляемые к зданиям 2 степени огнестойкости и С0 класса конструктивной пожарной опасности, класс функциональной пожарной опасности здания Ф 1.1. Общая площадь здания составляет 1060,8 м². Эксплуатация прилегающей территории организована с соблюдением требований пожарной безопасности, подъезды и проезды к зданию имеют твердое покрытие. Существующие проезды и подъезды пригодны для проезда пожарной техники. Ближайшее пожарное подразделение (ПЧ-59) расположено в нормативном времени прибытия пожарных подразделений согласно ст.76 Федерального закона от 22.07.2008 года №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности». Из помещений 1-го этажа здания имеется 5 эвакуационных выходов непосредственно наружу, из помещений 2-го этажа здания имеется 2 эвакуационных выхода по лестничным клеткам 1-го типа и 2 эвакуационных выхода по наружным металлическим эвакуационным лестницам. Здание оборудовано системой автоматической пожарной сигнализацией (далее по тексту - АПС) и системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре (далее по тексту – СОУЭ при пожаре) 2-го типа, контрольно-приемный прибор установлен в помещении дежурного персонала на 1-ом этаже здания. Здание оборудовано радиоканальной связью с ближайшим подразделением пожарной охраны – ФГКУ «2 ПСО ФПС по Ярославской области», на момент проверки находится в рабочем состоянии. Заключены договора на ТО и ППР АПС и СОУЭ № 45/21 от 11.01.2021 г. с ООО «ВСБ» и радиоканальной связи № 127-МТ от 11.01.2021 г. в ВДПО. Руководителем и лицом ответственным за пожарную безопасность объекта защиты пройдено обучение по программе пожарно-технического минимума. Помещения укомплектованы огнетушителями ОП-4 и ОП-8 согласно норм положенности. Противопожарный режим соблюдается.

Выявлены нарушения обязательных требований пожарной безопасности: не выявлено

Выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным

требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов): не проверялось

Выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), (с указанием реквизитов выданных предписаний): не проверялось

Запись в журнал учёта проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля внесена (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)



(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Журнал учёта проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля имеется (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)



(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Подпись лиц, проводившего проверку:

Государственный инспектор города Рыбинска, Рыбинского и Пошехонского районов Ярославской области по пожарному надзору

/Смирнов О.С./

« 29 » _____ 2021 г.

С актом проверки ознакомлен (а), копию акта со всеми приложениями получил(а):
Заведующий Муниципальным дошкольным образовательным учреждением детским садом общеразвивающего вида п. Песочное

/Беляева О.Б./

« 29 » июля 2021 г.

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки: _____

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц) проводившего (их) проверку)

Дата и время проведения проверки: Служба государственности проверки: 20 раб. дней: 2 часа, с 12 час. 00 мин. до 13 час. 00 мин. 11.06.2021 г., с 10 час. 00 мин. до 11 час. 00 мин. 29.06.2021 г.

Акт составлен: Отделом надзорной деятельности и профилактической работы по городу Рыбинску, Рыбинскому и Пошехонскому районам УИД и ИР ГУ МЧС России по Ярославской области